

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАЛАНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.01.2020г.

с.Галанино

№ 08

**Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах
общественного пользования населенных пунктов**

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 7 Устава Галанинского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории Галанинского сельсовета согласно приложению № 1.

2. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования сельских населенных пунктов Галанинского сельсовета согласно приложению № 2.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

4. Опубликовать постановление в газете «Галанинский вестник» и на Официальном сайте Галанинского сельсовета –галанино рф

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Галанинского сельсовета

Т.Е.Ритерс

**Перечень
первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря,
которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их
собственности (пользовании) на территории Галанинского сельсовета**

п/п	Наименование зданий и помещений	За щища- емая площадь	Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук)			
			П орош- ковый огнету- шитель ОП-4 (и ли анало- гичный)	ящик с песком емкос- тью 0,5 куб. м	бочка с водой и ведро	багор, топор, лопата
	Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания	Здание	1 (*)	-	1 (*)	1, 1, 1 (*)
	Частные жилые дома для постоянного проживания	Здание	1	-	1 (*)	1, 1, 1
	Индивидуальные гаражи	Гараж	1	-	-	-
	Многоквартирные жилые дома	Квартира	1	-	-	-

Примечание:

1. (*) - устанавливается в период проживания (летнее время).
2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.
3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м.
4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.

