

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Пировскому и Казачинскому районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

663100, Красноярский край Казачинский район

с. Казачинское, ул. Советская, 78 (тел. 22-4-92, 21-3-70),

эл. адрес: pe55ond@mchskrsk.ru

(факт-адрес, адрес места проживания органа ПН, номер телефона, электронный адрес)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 195 о назначении административного наказания

04 октября 2021 года

с. Казачинское

Полный текст постановления подготовлен «04» октября 2021 г.

Я, государственный инспектор Пировского и Казачинского районов Красноярского края по пожарному надзору Москвитина Диана Владимировна, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № 195, возбужденного 28 сентября 2021 г. Москвитиной Д.В. соответственно, в отношении должностного лица – Главы администрации Галанинского сельсовета Ритере Татьяны Ефимовны (далее – Ритере Т.Е.) 09.07.1956 г.р., уроженки с. Казачинское Казачинского района, проживающей по адресу с. Галанино, ул. Лесная д. 3, кв. 2, паспорт 0408 № 648343 выдан 25.12.2008 ТП УФМС России по Красноярскому краю в Казачинском районе, с целью привлечения последнего к административной ответственности по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

Дело об административном правонарушении № 195, возбуждено 28 сентября 2021 года государственным инспектором Пировского и Казачинского районов Красноярского края по пожарному надзору Москвитиной Дианой Владимировной в отношении должностного лица - главы администрации Галанинского сельсовета Ритере Татьяны Ефимовны, с целью привлечения последнего к административной ответственности по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ.

На рассмотрении дела об административном правонарушении Ритере Т.Е. присутствовала. О времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении Ритере Т.Е. извещалась надлежащим образом.

Перед рассмотрением материалов дела об административном правонарушении Ритере Т.Е. разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ и ст. 51 Конституции РФ.

При рассмотрении материалов дела об административном правонарушении отводов, заявлений и ходатайств не поступало.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами это система обеспечения пожарной безопасности.

В силу ст. 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент требований пожарной безопасности» каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности объ-

		Ст 62 1. Здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. 2. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные). 3. Необходимость устройства искусственных водоемов, использования естественных водоемов и устройства противопожарного водопровода, а также их параметры определяются настоящим Федеральным законом. Ст 63 Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: 1) решение по поручению органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования; 2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности; 3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности. Ст 68 п. 1. На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения. СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» п. 5.2 Для расчета соединительных и распределительных линий водопроводной сети населенного пункта, а также водопроводной сети внутри микрорайона или квартала расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) следует принимать по таблице 2 для здания, требующего наибольшего расхода воды. Таблица 2 - Расход воды на наружное пожаротушение зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 * Для населенных пунктов с числом жителей не более 5 тыс. человек расход воды на один пожар допускается принимать 5 л/с. п. 5.17 Продолжительность тушения пожара должна приниматься 3 ч п. 10.2 Объем пожарных резервуаров и водоемов надлежит определять исходя из расчетного расхода воды на наружное пожаротушение и продолжительности тушения пожара п. 10.4 Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе: при заборе воды насосами пожарных автомобилей — 200 м; при заборе воды мотопомпами — 100—150 м (в зависимости от типа мотопомпы).
--	--	---

за что предусмотрена административная ответственность частью 1 статьи 20.4.

Согласно ст. 63 Федерального закона N 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

С материалами дела глава администрации Галаннинского сельсовета Ритерс Татьяна Ефимовна ознакомлена, копию протокола об административном правонарушении Ритерс Т.Е. получила.

Согласно материалам дела об административном правонарушении № 195. Ритерс Татьяна Ефимовна, за нарушения требований пожарной безопасности привлекается к административной ответственности впервые.

Учитывая степень общественной опасности совершенного деяния и данные о личности, привлекаемой к административной ответственности, учитывая, что выявленные нарушения создают угрозу безопасности людей, что является обстоятельствами, отягчающими административную ответственность.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, и принимая во внимание смягчающие обстоятельства, предусмотренные ст. 4.2 КоАП РФ - совершение административного правонарушения впервые.

указываются смягчающие (либо отягчающие) ответственность обстоятельства в соответствии со ст. ст. 4.2, 4.3 КоАП РФ

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать должностное лицо - главу администрации Галаннинского сельсовета Ритерс Татьяну Ефимовну, 09.07.1956 г.р., уроженки с. Казачинское Казачинского района, проживающей по адресу: с. Галаннино ул. Лесная д. 3, кв. 2, паспорт 0408 № 648343 выдан 25.12.2008 ТП УФМС России по Красноярскому краю в Казачинском районе, виновной в совершении административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.
2. Назначить главе администрации Галаннинского сельсовета Ритерс Татьяне Ефимовне административное наказание в виде предупреждения.
3. Вещи и документы, изъятые в качестве предмета и / или орудия административного правонарушения: не изыматься

какие именно и суть принятого решения в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ

4. Вещи и документы, на которые наложен арест:

арест не налагается

какие именно и суть принятого решения в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ

5. Вещественные доказательства:

нет

какие именно и суть принятого решения в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ

6. Издержки по делу об административном правонарушении нет

какие именно, размер и порядок взыскания в соответствии со ст. 24.7 КоАП РФ

Настоящее постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в ст. ст. 25.1 - 25.5 КоАП РФ, соответственно:

физическими и должностными лицами - вышестоящему должностному лицу, УНД и ПР МЧС России по Красноярскому краю по адресу: г. Красноярск, пр. Мира, 68, либо в Федеральный суд Казачинского района, находящийся по адресу: с. Казачинское ул. Советская, 97.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления должностному лицу, вынесшему постановление по делу, либо жалоба может быть подана непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, уполномоченным ее рассматривать. По истечении этого срока, не обжалованное и не